



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305817333

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

无锡韩光电器股份有限公司  
无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路 1-1 号

## 产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ3L-6300; Ue: AC400V; Ui: 1000V (主回路)、500V (控制回路); Uimp: 12kV (主回路)、4kV (控制回路); Ith=Ie: 4000A, 5000A, 6300A; 使用类别: AC-33A; 电器级别: PC 级; Iq: 120kA; Icw: 100kA/1s; Icm (峰值): 230kA; 控制转换的方式: ATSE; 极数: 3P, 3P+N, 4P。 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 10 月 11 日 有效期至: 2029 年 08 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305817333

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG Q 3L - 6300 / □ / □ / □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①企业特征代号
- ②自动转换开关电器
- ③设计序号
- ④约定发热电流 (A)
- ⑤F: 固定式; D: 抽屉式
- ⑥触头工作位置: III (三位置)、II (两位置)
- ⑦极数: 3P、3PN (中性线重叠切换)、4P

TG Q 3L - 6300 / □ / □ / □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①企业特征代号
- ②自动转换开关电器
- ③设计序号
- ④约定发热电流 (A)
- ⑤开关组合: AM (手动旁路转换开关与自动转换开关电器组合)
- ⑥DB: 双旁路型, SB: 单旁路型
- ⑦极数: 3P、3PN (中性线重叠切换)、4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司