



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307826459

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
TeM5-250HU、TeM5-320HU；详见附页；

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 17 日 有效期至：2030 年 11 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307826459

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeM5-250HU、TeM5-320HU；  
Ui: 1250V; Uimp: 12kV;  
Ue: AC690V、AC800V、AC1140V;  
TeM5-250HU: In: 32A、40A、63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、  
200A、225A、250A;  
TeM5-320HU: In: 32A、40A、63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、  
200A、225A、250A、320A;  
过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；  
选择性类别：A 类；适用频率：50/60Hz；  
脱扣级别：20（仅 AC800V）；  
AC690V: H 型: Icu: 65kA、Ics: 65kA;  
AC800V : M 型 Icu: 40kA、Ics: 36.5kA, H 型 Icu: 50kA、Ics: 50kA;  
AC1140V: M 型 Icu: 15kA、Ics: 12kA, H 型 Icu: 15kA、Ics: 12kA;  
极数：3P；产品适用于隔离；  
符合附录 N 的电子附件：欠压脱扣器：Us: AC220V、AC380V；配用的辅助触  
头：1NO1NC 或 2NO2NC 或 4NO4NC；Ith: 3A；AC-15: AC380V/0.4A；DC-13:  
DC220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司