



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L19254



# 型式试验报告

新申请 变更 其他:

报告编号：28201-ACT252392-S

产品名称：配电箱

型 号：JXF

检测机构：安徽中质电科检测有限公司



## 型式试验报告

样品名称: 配电箱 型号: JXF 商标: / 样品数量: 1 台样机+1 组样块 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 202509001 收样日期: 2025-09-30 完成日期: 2025-10-16	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分:成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: JXF 额定电压 (Un): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 400A~10A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP65、IP55、IP54、IP44、IP43、IP42、IP41、IP40、IP33、IP32、IP31、IP30	
主检: 韦路路 签名:  日期: 2025-10-16	
审核: 姚华建 签名:  日期: 2025-10-21	
签发: 朱金华 签名:  日期: 2025-10-21	
备注	1.防护等级标识为 IP55、IP54、IP44、IP43、IP42、IP41、IP40、IP33、IP32、IP31、IP30 的产品, 其柜体结构与送试产品 (IP 防护等级为 IP65) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。